

诸暨市政供水用户水龙头水质监测结果

(2018年第四季度)

信息发布单位：诸暨市卫生和计划生育局

序号	指标	限值	监测值			监测指标合格率(%)	备注
			最大值	最小值	平均值		
1	总大肠菌群 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	不得检出	0	0	0	100	
2	耐热大肠菌群 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	不得检出	0	0	0	100	
3	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	不得检出	0	0	0	100	
4	菌落总数 (CFU/100ml)	100	4	0	0.8	100	
5	PH 值	6.5-8.5	7.35	7.32	7.342	100	
6	臭和味	无异臭、 异味	无	无	无	100	
7	挥发性酚类 (mg/L)	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	100	
8	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	0.24	< 0.10	0.18	100	
9	溶解性总固体 (mg/L)	1000	68	66	66.7	100	
10	肉眼可见物	无	无	无	无	100	
11	色度(度)	15	< 5	< 5	< 5	100	
12	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.3	< 0.050	< 0.050	< 0.050	100	
13	总硬度(mg/L)	450	45.8	43.7	44.47	100	
14	氟化物(mg/L)	1.0	< 0.20	< 0.20	< 0.20	100	
15	氰化物(mg/L)	0.05	< 0.002	< 0.002	< 0.002	100	

16	氯化物 (mg/L)	250	5.06	4.79	4.92	100	
17	硫酸盐 (mg/L)	250	8.41	7.53	7.97	100	
18	硝酸盐 (mg/L)	10	1.73	1.32	1.47	100	
19	镉 (mg/L)	0.005	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	100	
20	铬 (六价) (mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	100	
21	汞 (mg/L)	0.001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	100	
22	铝 (mg/L)	0.2	0.045	<0.04	0.045	100	
23	锰 (mg/L)	0.1	<0.050	<0.050	<0.050	100	
24	铅 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	100	
25	砷 (mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	100	
26	铁 (mg/L)	0.3	<0.10	<0.10	<0.10	100	
27	铜 (mg/L)	1.0	<0.10	<0.10	<0.10	100	
28	锌 (mg/L)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	100	
29	硒 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	100	
30	耗氧量 (mg/L)	3	1.03	0.91	0.96	100	
31	四氯化碳 (mg/L)	0.002	未检出	未检出	未检出	100	
32	三氯甲烷 (mg/L)	0.06	0.021	0.0027	0.012	100	
33	余氯 (mg/L)	≥0.05	0.32	0.19	0.26	100	
34	氨氮 (mg/L)	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	100	

说明:

(1) 本信息来源于诸暨市疾病预防控制中心。

(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 执行。

(3) 监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%

诸暨市政供水用户水龙头水质监测合格率

(2018年第四季度)

信息发布单位：诸暨市卫生和计划生育局

设区市	监测点数 (个)	监测指标数 (项次)	监测指标 综合合格率 (%)	备注
诸暨市	10	340	100	
.....				
合计	10	340	100	

说明：

(1) 本信息来源于诸暨市疾病预防控制中心。

(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。

(3) 监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。